

KIỂM TRA RECLOSER KHÔNG ĐÓNG ĐƯỢC BẰNG TỬ FXD

Ngày kiểm tra:


Loại thiết bị:


Seri Number:

Firmware tủ điều khiển:

Thời gian lắp đặt

Thời gian phát hiện sự cố.....

STT	Hạng mục kiểm tra	Đạt	Không Đạt	Ghi chú
1.	Kiểm tra cấp nguồn cho tủ điều khiển (các đèn LED và LCD hoạt động bình thường)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Kiểm tra cấp điều khiển từ recloser và tủ điều khiển đã được vận chặt ở cả phía recloser và tủ điều khiển	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Kiểm tra cần vàng ở vị trí trên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Kiểm tra tủ nhận được trạng thái của Recloser, đèn Open sáng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Kiểm tra đèn Hot Line Tag OFF phải tắt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kiểm tra đèn Supervisory OFF phải sáng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Nhấn nút CLOSE trên tủ điều khiển, xem màn hình có hiện yêu cầu xác nhận không.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Nếu có, nhấn nút ENTER, xem có đóng được không	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Nếu vẫn không đóng được recloser. Dùng sào thao tác kéo cần vàng xuống sau đó đẩy cần vàng lên lại, thử đóng Recloser bằng tủ điều khiển	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Nếu vẫn không đóng được recloser, tháo cáp 19-chân ra khỏi tủ. Đo điện áp đầu ra ở chân T-N của ổ cắm 19-chân dưới đáy tủ xem có đúng 53VDC hay không	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Nếu điện áp tại chân T-N là 53Vdc, gắn lại cáp điều khiển vào tủ điều khiển	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12.	Chờ khoảng 2 phút, tháo cáp điều khiển, nhanh chóng dùng một sợi dây ngắn làm ngắn mạch chân E và L trên đầu cắm 19 chân xem có đóng được recloser không.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Nếu xong các bước trên vẫn không đóng được recloser thì cần kiểm tra bộ phận cơ khí và bo mạch bên trong thân máy cắt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Người kiểm tra

Trưởng bộ phận hoặc Đại diện Khách hàng

MY PHUONG COMPANY